

## Utdrag ur Räddningsförordning för landskapet Åland (ÅFS 111/06, 6 kap.)

### Sotning

#### 16 §

##### *Sotningsobjekt*

Eldstäder som eldas med fast eller flytande bränsle och rökkanaler för dessa skall sotas regelbundet i enlighet med vad som föreskrivs i detta kapitel.

Bestämmelsen i 1 mom. tillämpas inte på öppna spisar samt eldstäder och eldytor i centralvärmepannor.

#### 17 §

##### *Sotningsintervall*

Sotning skall utföras med följande intervall:

- 1) eldstäder och rökkanaler vilka används i näringsverksamhet sotas efter behov, dock åtminstone en gång per år,
- 2) rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med lätt brännolja sotas åtminstone en gång vartannat år,
- 3) rökkanaler för centralvärmepannor som eldas med tung brännolja eller fast bränsle sotas åtminstone en gång per år,
- 4) hushållseldstäder i enskilda hushåll såsom köksspisar, kakelugnar, kaminer och dylikt som används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning sotas åtminstone en gång per år,
- 5) hushållseldstäder enligt föregående punkt som inte används som primär källa för uppvärmning av utrymmen och för matlagning sotas åtminstone en gång vart fjärde år samt
- 6) eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk sotas åtminstone en gång vart fjärde år.

Från bestämmelserna i 1 mom. kan, om sotaren i samråd med fastighetsinnehavaren konstaterar att detta är tillräckligt, avvikelser göras så att

- 1) objekt som enligt huvudregeln i 1 mom. skall sotas en gång per år kan sotas en gång vartannat år,
- 2) objekt som enligt huvudregeln i 1 mom. skall sotas en gång vartannat år kan sotas en gång senast vart fjärde år samt
- 3) objekt som enligt huvudregeln i 1 mom. skall sotas en gång vart fjärde år inte behöver sotas utan endast kontrolleras en gång vart fjärde år.

Eldstäder och rökkanaler som inte används behöver inte sotas.

## 18 §

### *Sotningsarbete*

Sotningsarbete innebär att

- 1) vissa förberedande åtgärder skall vidtas innan själva sotningen påbörjas,
- 2) eldstäder och tillhörande rökkanaler samt eventuella tilläggsanordningar skall sotas,
- 3) eldstädernas och rökkanalernas skick skall granskas,
- 4) igensatta rökkanaler skall öppnas,
- 5) luckor och rökspjäll skall rengöras samt att deras täthet och funktion skall kontrolleras,
- 6) aska och annat avfall som uppkommit vid sotningen skall avlägsnas och föras till en brandsäker plats,
- 7) stegars, ställningars och pannrums skick skall granskas samt
- 8) sotaren skall skriva ut ett intyg över utfört sotningsarbete och skriftligen informera representanten för sotningsobjektet och kommunens räddningsmyndighet om fel och brister i sotningsobjektet.

Efter sotningen skall eldstäderna, rökkanalerna och de övriga anordningarna som varit föremål för sotningen vara i det bruksskick som de var före sotningen. Eventuella tilläggsarbeten utförs i enlighet med särskild överenskommelse mellan sotaren och representanten för sotningsobjektet.

## 19 §

### *Intyg över utfört sotningsarbete*

Sotaren skall utfärda ett intyg över det utförda sotningsarbetet och ge det till representanten för sotningsobjektet. Intyget skall innehålla uppgifter om

- 1) sotningsobjektet,
- 2) vem som utfört sotningen,
- 3) när sotningen utförts,
- 4) vilka åtgärder som vidtagits,
- 5) vilka fel och brister som observerats,
- 6) vilka tilläggsarbeten som utförts samt
- 7) hur stor den totala avgiften är och till vilka belopp delavgifterna uppgår.